

Agencja Mienia Wojskowego w ramach zabezpieczenia energetycznego z mobilnych agregatów prądotwórczych zapewnia:

- Możliwość korzystania z energii elektrycznej w ramach wykupionego pakietu energetycznego od godz. 16.00 dnia 29.08.2025 r. do godz. 22.00 w dniu 31.08.2025 r.
Punkt zasilający zlokalizowany będzie w odległości do 25 metrów od stanowisk.
- Oświetlenie terenu w porze nocnej od godz. 20.00 w dniu 29.08.2025 do godz. 5.00 w dniu 01.09.2025

Warunki podłączenia się do sieci energetycznej:

1. Każdy odbiorca jest zobowiązany do wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej zgodnie z Polskimi Normami, dostosowanej do indywidualnych potrzeb, wyposażonej w zabezpieczenia, gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania instalacji.
2. Każdy odbiorca jest zobowiązany posiadać przewód zasilający o długości min. 25mb, dostosowany do wykupionego pakietu energetycznego, umożliwiający doprowadzenie zasilania z tablicy rozdzielczej do stanowiska-. Wymagane jest zastosowanie przewodów w izolacji gumowej (np. H07RN-F), o ilości żył 3 (5 dla zasilania 3—fazowego) o przekroju żył min. 2,5mm²

Dla poszczególnych pakietów energetycznych należy zastosować:

Rodzaj pakietu energetycznego	Rodzaj gniazda zasilającego	Zalecany przewód zasilający
3kW	Gniazdo 1-fazowe, 2P+Z typu E	H07RN-F 3x2,5mm ²
10kW	Gniazdo 3-fazowe 16A, 3P+N+Z	H07RN-F 5x2,5mm ²
20kW	Gniazdo 3-fazowe 32A, 3P+N+Z	H07RN-F 5x4mm ²

Dla Pakietów energetycznych wyższych mocy należy indywidualnie dobrać rodzaj gniazda zasilającego i przekrój przewodów zasilających odpowiadających zapotrzebowanej mocy.

3. Wynajmujący nie odpowiada za wadliwe podłączenia do sieci, brak kabli zasilających, wadliwe urządzenia elektryczne.
4. W przypadku stwierdzenia, że instalacja elektryczna obiektu przyłączanego jest wykonana nieprawidłowo w wyniku czego stwarza zagrożenie lub zaburza funkcjonowanie systemu zasilającego zostanie odłączona, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty pakietowej.